

Warszawa, 28.08.2020 r.

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły w trakcie trwania postępowania

1. Jak obecnie wygląda miejsce sytuowania Pawilonu?

Przewidujemy, że pierwszą lokalizacją, w której Pawilon zostanie posadowiony będzie plac wejściowy przez Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie (od strony ul. Marszałkowskiej w Warszawie).

2. Czy miejsce sytuowania Pawilonu jest przygotowane do montażu Pawilonu czy należy przeprowadzić prace ziemne? Zapewne konieczne będzie poziomowanie konstrukcji pawilonu.

Zakładamy, że będzie to kamienna posadzka bez konieczności przeprowadzania prac ziemnych. Jednak należy pamiętać, że pawilon jest mobilny tzn. może być sytuowany w innych lokalizacjach.

3. Nawiązując do opisu technicznego, punkt 9. "Instalacje wew. Budyńku Projekt przewiduje lokalizację sprzętu do nagłośnienia, głośników oraz oświetlenia. Trasy kablowe zostały zaprojektowane w korytkach w przestrzeni kratownicy dachowej. Trasy pionowe schowane są w obudowie makiety w miejscu niedostępnym dla użytkowników". Czy oferta wykonanie Pawilonu powinna zakładać montaż a) tras kablowych, b) okablowanie?

Tak, oferta obejmuje zakup i ułożenie korytek i tras kablowych.

4. Czy oferta wykonanie Pawilonu powinna zakładać montaż oświetlenia z oprawami?

Tak, oferta obejmuj zakup i montaż opraw oświetleniowych.

Zastępca Dyrektora

Aleksandra Kislan